

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(наименование территориального органа МЧС России)

с. Шатой ул. Мадаева, 29 т. ф. Е-mail: ond_16@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шатойскому, Итум-Калинскому и Шаройскому муниципальным районам
(наименование органа государственного надзора)

с. Шатой ул. Мадаева, 29, тел. , Е-mail: ond_16@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 25/1/18

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Сказка» на 120 мест в с.Шатой Шатойского муниципального района»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «СКАЗКА»«)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Джамулаев Х.А. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шатойскому, Итум-Калинскому и Шаройскому муниципальным районам № 25
(наименование органа ГПН)

от « 10 » мая 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ____ ч ____ мин.
« 13 » мая 2021 г. по ____ ч ____ мин. « 19 » мая 2021 г.

проведена проверка

Заместитель начальника Саидов Иса Вахитович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Сказка» на 120 мест в с.Шатой Шатойского муниципального района»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «СКАЗКА»«) , с.Шатой,

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	на объекте защиты отсутствует специальный журнал произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "СКАЗКА")	Постановление Правительства РФ N 1479 п.60	26.07.21	
2	руководитель организации не обеспечил на объекте защиты соблюдение сроков перезарядки огнетушителей.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "СКАЗКА")	Постановление Правительства РФ N 1479 п. 60	26.07.21	
3	на объекте защиты ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "СКАЗКА")	Постановление Правительства РФ N 1479 п. 31	26.07.21	
4	на объекте защиты ограничивает проезд пожарной техники к источнику наружного противопожарного водоснабжения.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "СКАЗКА")	Постановление Правительства РФ N 1479 п 71	26.07.21	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июля 2021 г.

(квартал, месяц).

Заместитель начальника Саидов Иса Вахитович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» мая 2021г.

Предписание для исполнения получил:

Иса
(подпись)



(подпись)

Завед. Амурбаева С.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

«__» мая 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

8(8712)-33-24-25